

UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL
LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-03 (Aclaraciones)

Aclaraciones a consultas realizadas, para la Licitación Pública 2016LN-000003-03 de “contratación de remodelación electromecánica y arquitectónica de las plantas didácticas de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez de la Unidad Regional Central Occidental, remodelación de las tres cocinas didácticas en el C.D.T. de industria alimentaria de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez de la Unidad Regional Central Occidental y contratación de remodelación eléctrica y suministro de equipo para la inclusión de plantas eléctricas para la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez de la Unidad Regional Central Occidental

El Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, informa a los proveedores interesados en participar en la Licitación Pública 2016LN-000003-03, las siguientes aclaraciones a las especificaciones técnicas y láminas del concurso licitatorio de consultas realizadas a este Proceso de Adquisiciones:

1. Favor aclarar en cual otra empresa se podrá cotizar estas parrillas dado que Renteco dice que no las distribuye.

Se aclara lo siguiente:

Estas son parrillas plásticas especiales para su uso en ambientes sensibles al uso de metales y pinturas. Se pueden utilizar modelos similares de empresas como Aditec o Thermotec o importarlos directamente de Estados Unidos con las características de la especificación 09 30 16.

2. En las láminas A-04 a la A.08 en la tabla de acabados de paredes en el ítem 3 y 5 viene escrito reemplazar piezas dañadas, necesitamos un detalle para saber cuántas y cuales piezas se deberán reemplazar.

Se aclara lo siguiente:

El ítem 3 se refiere a las piezas dañadas actualmente en las áreas a intervenir, estas debieron ser observadas en la visita a sitio realizada por los contratistas. El ítem 5 se refiere a eliminar totalmente el enchape de azulejo existente hasta nivel de viga y reemplazarlo, la reparación se refiere a la superficie por debajo del enchape actual.

3. Favor aclarar si en la tabla de pagos hay que incluir algún precio de permisos de construcción dado que en planos y especificaciones aclaran que los planos los dan con permisos de construcción y dado que este ítem puede variar dependiendo del tasado del proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

Se aclara lo siguiente:

No se debe incluir, los proyectos del INA están exentos del pago de timbres del CFIA.

4. Para la línea N° 1: ¿Cuántos planos eléctricos son de laboratorio Gastronómico? y ¿es solo una lámina? Falta la lámina de tomas, ya que esta solo la lámina de iluminación.

Se aclara lo siguiente:

Son dos láminas para dicha área. Se anexan dichas láminas: INA Alajuela Soda-Eléctrico 04-E-02, INA Alajuela Soda-Eléctrico 04-E-01. El sistema de detección de incendio deberá conectarse al sistema de detección existente en el edificio.

5. ¿Cuál es la capacidad del generador de Autotrónica?, según cambios suministrados.

Se aclara lo siguiente:

El generador es de 313kVA, 250 kW. Ver descripción completa en lámina INA UNIFILAR ELECTRICO 10 BIND E-UE-01. Se adjunta lámina.

Anexos:



INA Alajuela Soda - INA Alajuela Soda - INA Alajuela Eléctrico 04-E-01.pdf Eléctrico 04-E-02.pdf Unifilar Eléctrico 10

El resto de condiciones y especificaciones de este cartel se mantienen invariables.

Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Allan Altamirano Díaz, Jefe.—1 vez.—O. C. N° 24626.—Solicitud N° 58839.—(IN2016042753).

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 2016LI-000001-SUTEL
(Aclaraciones al cartel)

Arrendamiento operativo de un Sistema Distribuido de Medición de la calidad de Servicios de Telecomunicaciones a Nivel Nacional

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con cédula jurídica número 3-007-566209, ubicada en Guachipelín de Escazú, Edificio Tapantí, tercer y cuarto piso, 100 metros al norte de Construplaza, mediante su área de Proveeduría, avisa a todos los oferentes interesados en participar en la licitación de referencia, que mediante el oficio número 04612-SUTEL-DGC-2016, de la Dirección General de Calidad del 28 de junio del 2016, se aclaran elementos del cartel, por lo cual se informa que dicho oficio se encuentra disponible para lo que corresponda en el sitio Web <http://sutel.go.cr/proveeduria/contrataciones-vigentes>, o bien pueden solicitarlo directamente al correo electrónico juancarlos.saenz@sutel.go.cr.

Área de Proveeduría.—Noilly Chacón González.—1 vez.—O. C. N° OC-2307-16.—Solicitud N° 58872.—(IN2016042733).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 2016LI-000001-SUTEL

Arrendamiento operativo de un sistema distribuido de medición de la calidad de Servicios de Telecomunicaciones a Nivel Nacional

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con cédula jurídica número 3-007-566209, ubicada en Guachipelín de Escazú, Edificio Tapantí, tercer y cuarto piso; 100 metros al norte, de Construplaza, mediante su área de Proveeduría, avisa a todos los oferentes interesados en participar en la licitación de referencia, que mediante el oficio número 04619-SUTEL-DGC-2016, de la Dirección General de Calidad del 28 de junio del 2016, se modifica el cartel y se traslada la fecha de apertura de ofertas, por lo cual se establece la nueva para la presentación de ofertas, para las 14:00 horas del 8 de agosto del 2016.

El oficio de modificación indicado, se encuentra disponible para lo que corresponda, en el sitio Web <http://sutel.go.cr/proveeduria/contrataciones-vigentes>, o bien puede ser solicitado directamente al correo electrónico juancarlos.saenz@sutel.go.cr.

Proveeduría.—Noilly Chacón González.—1 vez.—O. C. N° OC-2307-16.—Solicitud N° 58876.—(IN2016042737).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2016LA-000016-02
(Prórroga N° 1 y enmienda N° 1)

Suministro e instalación de equipamiento tecnológico de comunicaciones de datos

Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en referencia que la fecha de apertura y recepción de ofertas se prorrogó para el 12 de julio del 2016, a las 10:00 horas. Asimismo la enmienda N° 1 al cartel estará disponible a través de la página web www.recope.com.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través del sitio WEB www.recope.com, se encuentran publicadas las licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por RECOPE.

Dirección de Suministros.—Ing. Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—O. C. N° 2015004132.—Solicitud N° 58864.—(IN2016042725).